



KAYSERİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Talimat No :
ISG-002

Tarih :
02/07/2015

Rev.0

AKARYAKIT DAĞITIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı; İl Müdürlüğümüz kampüs alanı içerisinde bulunan akaryakıt deposundan otomobil, pikap, kamyon, kamyonet, minibüs, motorlu atomizör vb. tarım makineleri gibi motorlu araçlara yakıt verilirken ve Akaryakıt Deposuna yakıt ikmali yapılır iken uygulanacak İş Sağlığı ve Güvenliği hususlarının belirlenmesi ve çalışmaların bu talimat hükümlerine göre yapılmasını sağlamaktır.

2. KAPSAM

Bu talimat Kayseri İl Gıda Tarım ve hayvancılık Müdürlüğünde akaryakıt dağıtımını gerçekleştiren personeli kapsar.

3. SORUMLULUK

İl Müdürlüğünde bulunan Yöneticiler, Şube Müdürleri ve personel bu talimatta yazılı hususların uygulanmasından sorumludur.

4. TANIMLAR

Bu talimat özel tanım içermemektedir.

5. UYGULAMA

Akaryakıt deposundan araçlara yakıt dağıtımında izlenecek adımlar sırası ile;

- 1- İl Müdürlüğü hizmet araçları, Kurumca kiralanmış hizmet araçları ve kuruma ait tarım alet ve makineleri dışında araçlara yakıt verilmez. Bakanlık misafir araçlarına idarenin onayı ile yakıt verilir.
- 2- Pompa görevlisi dışında kimse araçlara yakıt ikmali yapamaz.
- 3- Yakıt İkmali acil durumlar dışında sabah saat 08:00 – 09:00 ve akşam 16:00-17:00 saatleri arasında yapılır.
- 4- Pompa görevlisi, Aracın Akaryakıt pompası önüne, pompa hortumunun rahatça erişebileceği konuma park edilmesini sağlar. Diğer yakıt ikmali bekleyen araçlar tek sıra halinde ve istasyonun önündeki aracın arkasında beklemek zorundadır.
- 5- Aynı anda iki araç istasyona yakıt ikmali için girmeyecektir.
- 6- Dolum alanına sigara veya yanıcı madde ile yaklaşmak kesinlikle yasaktır. Pompa görevlisi bu davranışta bulunanlar var ise kesinlikle uyarır ve uzaklaşmalarını sağlar, aksi takdirde yakıt vermez.
- 7- Aracın motorunun durdurulmasını ve el freninin çekilmesini sağlar.
- 8- Topraklama kablolarının sağlam şekilde bağlı olduğunu kontrol eder.
- 9- Pompa görevlisi Statik elektrikten korunmak için yünlü, naylonlu ve suni ipepli giysiler giymez, deri eldiven kullanır.
- 10- Pompa ana şalterini kaldırır ve Araca uygun Motorin/Benzin Pompa vasıtası ile araca yakıt ikmalini başlatır.
- 11- Dolum sırasında alanı terk etmez.
- 12- Dolum bitiminde pompayı dikkatlice çıkarır ve akaryakıt depo kapağını kapatır. Başka ikmal olmayacak ise pompayı yerine koyar ve ana şalteri kapatır.
- 13- Araç plakası, Aktarılan yakıt miktarını, araç kilometresini, tarih ve saatini akaryakıt fişine işler ve yakıt alan şoför tarafından imzalanmasını sağlar.
- 14- Her dolumdan önce yangın tüplerinin yerinde ve kullanım sürelerinin bitmemiş olduğunu kontrol eder. Yakıt ikmali yapılmadığı zamanlarda istasyon kilitli tutulur.
- 15- Yangın tüplerinin kullanım süreleri dolmadan en az bir hafta önce Sivil Sav. Uzm.'na bilgi verir.
- 16- Yakıt istasyonu yakınına araç park edilmesi yasaktır.
- 17- Bakım onarım için akaryakıt istasyonuna sadece yetkili kişiler girmeye yetkilidir.
- 18- Bakım onarım yapılırken yakıt ikmali yapılması yasaktır.



**KAYSERİ
İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ**

Talimat No :
ISG-002

Tarih :
02/07/2015

Rev.0

AKARYAKIT DAĞITIM TALİMATI

Akaryakıt Deposuna yakıt İkmali Yapılır iken;

- 1- Pompa görevlisi, Ambar sorumlusundan yakıt ile ilgili evrak işlemlerini bitirmiş olduğu bilgisini almadan yakıtın tanka boşaltılmasına müsaade etmez.
- 2- Yakıt boşaltılmadan önce çevrede güvenlik önlemleri alınır, personel ve araçların uzaklaştırılması sağlanır.
- 3- Statik elektrik tehlikesine karşı dikkatli olunur, tanker görevlisinin emniyet kurallarına uyması sağlanır.
- 4- Akaryakıt istasyonu çevresine sigara veya yanıcı madde ile yaklaşmak kesinlikle yasaktır.
- 5- Yakıt aktarımı sırasında hiçbir şekilde pompa kullanılmaz akaryakıt verilmez.
- 6- Tanka yakıt aktarılır iken yakıtı getiren tanker aracının, yakıtı aktarmak için yeterli bir mesafede güvenli bir alana motoru stop etmiş vaziyette park etmesi sağlanır. Gerekir ise tanker etrafına yaklaşma dubaları yerleştirilir. Pompa ana şalterinin kapalı olduğu kontrol edilir.
- 7- Tank kapakları üzerine Bağlantı elemanlarının tam olarak bağlantılarının yapıldığı kontrol edildikten sonra yakıt aktarımı başlatılır.
- 8- Tanker içerisindeki yakıtın tamamının boşalmasına müteakip bağlantı elemanları sökülür ve yerlerine yerleştirilir.
- 9- Tank kapakları ve muhafazaları kapatılır.
- 10- İstasyon kilitlenir.
- 11- Yakıt ikmali yapan tankerin güvenli bir şekilde kampüs alanını terk etmesi sağlanır.

Yukarıda akaryakıt dağıtımını yapan personel için hazırlanmış olan 2 (iki) sahife ve 5 Maddeden oluşan, iş güvenliği talimatını okudum, bir suretini aldım. Tamamen uyacağımı beyan ve taahhüt ederim.

(EKLİ LİSTE)

Kimliği yazılı personel tarafından okunup imzalanmış olup, bir sureti kendisine verilmiştir.

Ahmet BÜLBÜL
Makine Mühendisi
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Özkan KAYACAN
İl Müdürü

